



DIAMETRU EXTERIOR D (mm)	H transee (variabil) (m)	Latime maxima transee l (m)	Pat nisip h1 (m)	Inglobare nisip h2 (m)
160	1,35 (minim)	0,90	0,15	0,45
200	1,35 (minim)	1,00	0,15	0,50
250	1,40 (minim)	1,20	0,15	0,55
315	1,50 (minim)	1,20	0,15	0,60
355	1,55 (minim)	1,20	0,15	0,65
400	1,55 (minim)	1,40	0,15	0,70
500	1,65 (minim)	1,40	0,15	0,80

H transee = Pat nisip + D ext cond + H inghet

H inghet conform studiu geotehnic

Nota:

- Conductele de canalizare vor fi din PVC, SN8 Dn160-Dn250mm.
- Banda de avertizare se va amplasa la 0.5 m fata de generatoarea superioara a conductei.
- Banda de avertizare va fi din PVC de culoare maron cu inscriptia "CANALIZARE" pentru conductele de canalizare
- Spatiul de lucru minim (b_{min}):
 $b = 20\text{cm}$ pentru conducta $\varnothing \leq 225\text{mm}$.
 $b = 25\text{cm}$ pentru conducta $225 < \varnothing \leq 355\text{mm}$.
 $b = 35\text{cm}$ pentru conducta $355 < \varnothing \leq 630\text{mm}$.
- Stratul **h3** va fi compactat in straturi mai mici de 20 cm la un grad minim de compactare de 95-98% Proctor modificat.
- Stratul **h4** are dimensiunile si va fi refacut in functie de natura suprafetei conform plansei refacere sistem rutier afectat
- Adancimea minima a sapaturii H transee este calculata in functie de adancimea de inghet, fata de cota terenului natural.
- Adancimea reala a sapaturii va fi in conformitate cu cotele din profilul longitudinal.
- Toate transeele se vor sprijini. Sprijinirile se vor realiza in conformitate cu prevederile studiilor geotehnice si normativelor specifice in vigoare.

Revizia	Proiectant	Aprobat	Data	Natura reviziei
Denumire proiect: EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PE STRĂZILE DC1, DC2, DC7, DC8, DC11 ȘI DC90, DIN COMUNA BĂLEȘTI, JUDEȚUL GORJ				
Proiectant: S.C. TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L. Adresă: Str. Emanoil Porumbaru nr. 25A, Sector 1, București, CP 011421 Telefon: +40 799 761 794 ; Fax: 031 1056738 ; E-mail: office@terrasolutions.ro			Beneficiar: Primaria comunei Balesti, judetul Gorj Balesti, nr. 229, comuna Balesti, judetul Gorj, CP 217045 Telefon: 0253-220038; Fax: 0253-220038; E-mail: primariabalesti@yahoo.com	
Sef proiect	Ing. Roxana Stirbu		Data:	Denumire plansa: DETALIU POZARE CONDUCTA DE CANALIZARE
Proiectat	Ing. Florin Amelian		10.2019	
Desenat	Ing. Madalina Cristea		Scara:	
Verificat/Aprobat	Ing. Adina Morariu		-	Nr. Plansa: GJ-BL-PT-DE-01
				Numar proiect: 363/2019
				Faza: PT